

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő testületének
2010. június 8.-i ülésére

Tárgy: 2010 május 11.-i testületi ülésen elhangzott képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki Osztály részéről.

Tisztelt képviselő-testület!

Nedoba Károly képviselő úr:

A régi hidroglobusz területét lekaszáltuk, a védőkorlát elhelyezésre került.

Horváth Tibor képviselő úr:


A Huszár temető bejárati kapuján van elhelyezve egy „Mindkét irányból behajtani tilos” tábla. A tábla a kapu nyitott és zárt állapotában is jól látható, ennek ellenére sokan nem tartják be, és behajtanak a temetőbe. Megoldás lehetne a kapu zárva tartása úgy, hogy a temetkezési vállalkozók rendelkeznenek kulccsal, de a helyi vállalkozások mellett dolgozik több, nem Sárbogárdon bejegyzett temetkezési vállalkozás is, tehát problémaként merül fel, hogy ki kapjon kulcsot, a sírkövesekről nem is beszélve. Zárt kapuk esetén nem hajthatnak be mozgássérültek, illetve időseket szállító járművek sem. Vannak olyan városok - például Dunaújváros – ahol bizonyos összegért behajthatnak a személygépkocsik a temetőbe, azonban ez állandó felügyeletet kíván, és a Huszár temető esetében nem termelné ki a felügyelő személyzet költségeit sem.

Varga László képviselő úr:


A sárszentmihályi klub előtető lefedését a jelenlegi tartószerkezettel nem javasoljuk, mert a meglévő acélváz megfelel egy sátor tartószerkezetének, azonban véleményünk szerint fix tető esetén, a minimális lejtésű, 113,8 m² –es felületre lerakódó hóréteg súlyát az 5/4”-os illetve 6/4”-os csövekből készült acélváz nem bírja el. A vázszerkezeten már így is láthatók deformációk, nagyobb hóterhelés esetén bármikor összedőlhet, veszélyeztetve emberi életet, az anyagi kárról nem is beszélve.

A jelenlegi helyén nem javasolunk fedett előtető építését, mert a könyvtár természetes megvilágítását teljesen ellehetetlenítené, esztétikailag is zavaró lenne a különböző műszaki megoldású és anyagában nem illeszkedő szerkezetek összekapcsolása.

Sárbogárd, 2010 május 25.


Szönyegi Lajos
műszaki osztályvezető







Deformáció leprődés
(sétor talordtal)



Kislopni üttözö aszlop.

Sárbogárd Város Jegyzője
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

114/1

Előterjesztés
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. június 8-i ülésére

Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 11-i ülésén elhangzott bejelentésre válasz

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyban szereplő képviselő-testületi ülésen tett képviselői bejelentésre, amelyre az ülés keretén a megválaszolásra részben került sor az alábbi tájékoztatást adom:


Etelvári Zoltán Képviselő Úr!

Képviselő Úr bejelentése a gyógyszertárak ügyeletére terjedt ki. Nehezményezte, hogy a lakosság nem megfelelően van tájékoztatva az aktuálisan ügyeletet ellátó gyógyszertárról. Levélben megkerestük a gyógyszertárak vezetőit és kértük, az ügyeletet ellátó gyógyszertár megnevezésével készítsenek tájékoztató táblát és helyezték el a bejárati ajtajukon.

Kérem a bejelentésre adott válasz elfogadását.

Sárbogárd, 2010. május 27.

Dr. Krupa Rozália
Jegyző nevében és megbízásából:


Szabóné Nyigrényi Judit
osztályvezető

