

Kivonat
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2014. március 14-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
34/2014.(III.14.) Kth. sz. határozata

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2014. évi bérleti díj felhasználásáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A képviselőtestület a 2014. évi bérleti díj 50%-ának (2.520.000,-Ft + ÁFA) 200.000,-Ft + ÁFA - val csökkentett összeg terhére a felújítási munkálatokat a COTHEC Kft. javaslata szerint 2.320.000,- Ft +ÁFA összegben a Cothec Kft. - vel tervezi elvégeztetni az alábbiak szerint:

Az Sárbogárd, Hősök tere 2. sz. alatti fűtőműnél az elmúlt évben elvégzett és a Szolgáltató által megelőlegezett korszerűsítés ez évre eső költsége 1.392.547,- Ft + ÁFA. Ezen összeg az idei évben kerül megfizetésre, ezért a 2.320.000,- Ft + ÁFA összegből Sárbogárd Város Önkormányzata a távhővel kapcsolatos bérleti díjből 2014. évben ténylegesen 927.453,-Ft + ÁFA összeget fordít fejlesztésre.

2014. évben a bérleti díj terhére 927.453,-Ft + ÁFA összegben elvégzendő feladatok:

1. József A. u. 15. és Hősök tere 2 szám alatti gázfogadó állomások éves karbantartásának elvégzése (az Önkormányzat helyett), hivatkozva a szolgáltatási szerződés 3. sz. mellékletének Üzemeltetés határai fejezetére, amely szerint: ” GÁZ OLDALON a gázmérő kilépő csonkjától, a füstgáz elvezető rendszer végpontjáig terjed a szolgáltatás határa.”

210.000.-Ft+ÁFA
2. József A. u. 15. fűtőműben a II. számú elemes fűtési hőcserélő javítása és az elemes hőcserélő hibás egységében lévő 3/8” cső (csövek) feltárása, javítása.

150.000.-Ft+ÁFA
3. József A. u. 15. fűtőmű tetőszigetelésének foltszerű javítása, csapadékvíz levezető nyílásoknál új tömítő elemeket beépítése. Az iroda helyiség álmennyezetén a beázásból eredő károk helyreállítása. A lefolyóknál a hiányzó és a tönkrement lombkosarak pótlása.

140.000.-Ft+ÁFA
4. A Gimnáziumnál a szolgálati lakások hőfogadója és az épület távhővezeték - elosztó aknája közötti szakaszon 15 fm mennységben (a fűtés előremenő és visszatérő) 5/4” vezeték cseréjét kell elvégezni, mert az épület melletti járdaszakasz alatt az „U” szelvényű csatornában a vezetékek a csapadékvízzel bekerült iszap és a beszivárgó víz által tönkrementek.

135.000.-Ft+ÁFA
5. Ady E. u. 162. társasház alatti hőközpontban a fűtés és melegvíz szolgáltatást szabályozó Honeywell XL 20 (több mint 20 éves) vezérlő cseréje szükséges. A vezérlő egységet INDIKON F+M (Fűtés + Melegvíz) típusú szabályzóval kell kiváltani. Az ár a szabályzó egységet, az érzékelőket, a régi berendezés bontását,

mérőcsonkok átalakítását, illetve az új egység felszerelését és az elektromos bekötések átalakítását tartalmazza.

160.553.-Ft+ÁFA

6. Ady E. u. 164. hőközpontban Thermoreg F típusú vezérlő egység cseréje szükséges. Az ár az INDIKON F típusú szabályzót, érzékelőket a régi berendezés bontását, mérőcsonkok átalakítását illetve az új egység felszerelését és elektromos átkötését tartalmazza.

131.900.-Ft+ÁFA

Összesen: 927.453.-Ft+ÁFA

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Cothec Kft.-t értesítse, a munkákra az Egyszerűsített Vállalkozói Szerződést a Szolgáltatóval kösse meg a döntésnek megfelelően.

Határidő: értesítésre: 2014. március 31.
szerződéskötésre: 2014. április 15.
kivitelezésre és pénzügyi elszámolásra: 2014. december 15.

Felelős: polgármester


K.m.f.

Dr. Sükösd Tamás sk.
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita sk.
jegyző

Etelvári Zoltán sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

Tóth Béla sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles:  4
Sárbogárd, 2014. április 01.